TOSHIBA （2002, 05, 080）2005, 04, 080

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	安定器収納パイプ	1	STK	Ø139.8 t3.5
2	アーム	1	SGP	Ø60.5 t3.8
3	蓋	1	SPC	t1.2
4	取付金具	2	SS	
5	チェーン	1	SWRM	
6	六角ボルト	1	SUS	M4X12
7	六角ボルト	1	SUS	M8X30
8	なべ小ねじ	1	SUS	M4X20
9	アース端子	1	BsW	M4
10	ブッシング	1	樹脂	内径穴 Ø17.5
11	架線フック	1	SWRM	

安全上のご注意

⚠警告
1．風速60m／秒以下の場所で使用してください。
2．振動の激しい所では使用しないでください。
3．塩害地区または、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。

電圧(V)		質量(kg)	形名	PJA－5126
		19.6	品名	ジョインターアーム
承認	担当		図番	AA2005－01614－01
小島	岡			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社